УТВЕРЖДАЮ
Директор ГФП"Совхоз-Весна"
_____
от 5.07.98 года

А К Т

о приемке законченного строительства объекта

Мы, нижеподписавшиеся: гл.теплотехник ГФП"Совхоз-Весна" Жбанов Е.А., зам.гл.теплотехника Лапотько И.С., гл.энергетик Лукашенко А.И., и.о.нач.котельной Дорофеев Ф.В ответственный за эксплуатацию водоочистной установки ЭКА-300-У, ст.прораб Брагин А.Л., - составили настоящий акт о том, что строительство блочной установки очистки технической воды ЭКА-У-300 НПО "Экотехника" г.Москвы закончено.

Установка производительностью 300 $м^3$/час. разработана Научно-производственным объединением "Экотехника" г.Москвы на основании данных по технической воде ГФП"Совхоз-Весна" и потребного количества питьевой воды. Установка предназначена для очистки технической воды и доведения её до норм предъявляемых к исходным данным питьевой воды.

Произведена наладка водоочистной установки на необходимый режим, организован контроль за качеством питьевой воды.

Установка запущена в работу с 5.07.98 г.

на основании вышеизложенного комиссия считает:
Принять водоочистную установку в эксплуатацию.

ПОДПИСИ:

Гл.теплотехник /Жбанов Е.А/

Зам.гл.теплотехника И.С.Лапотько

И.о.нач.котельной ответственный за эксплуатацию установки /Ф.В. Дорофеев/

Ст.прораб /Л.А. Брагин/

Гл. энергетик /А.И. Лукашенко/

Копия верна /Жбанов Е.А/